

## 質問に対する回答

番号	質問	回答
1	<p><u>東北電力NWへの申請申込内容</u>について確認させて下さい。</p> <p>下記の内容で認識が正しいでしょうか。</p> <p>(1) 受注者が「接続検討申込」再申込を実施 (2) 受注者が「系統連系申込」を実施 (3) 発注者または受注者以外の機関が「需要側の接続供給申込」を実施（受注者は対象外）</p>	<p>(1)発注者にて既に申し込みを行っている「接続検討申込」の再提出を求められる場合は、受注者にて実施 (2)受注者にて実施 (3)受注者にて実施</p>
2	<p><u>太陽電池モジュールの仕様</u>について確認させて下さい。</p> <p>下記の内容で同等品の採用は可能でしょうか。</p> <p>(1) 仕様書兼要求水準書に太陽電池モジュールのメーカー及び品番が記載されていますが、 他メーカーの同等品の採用は可能でしょうか。 太陽電池ジュール Canadian Solor CS6W-545MS 2261mm×1134mm×30mm</p> <p>(2) 太陽電池モジュールをより出力の高いものに変更してもよいでしょうか。 またそれに伴いパワーコンディショナーの容量を増してもよいでしょうか。</p>	<p>(1)他メーカーの同等品の採用は可能です。</p> <p>(2)太陽電池モジュールの出力変更、パワーコンディショナーの容量変更は可能です。</p> <p>(1)及び(2)のいずれの場合も、発注者にて既に申し込みを行っている「接続検討申込」の再提出を求められる場合は、受注者にてご対応願います。ただし、工期内で系統連系が必要となります。</p>
3	<p><u>EMS</u>について確認させて下さい。</p> <p>下記の内容で認識が正しいでしょうか。</p> <p>(1) 上位EMSの改造費については見積り対象外でしょうか。 (2) EMS装置(IoT-GW 及び出力制御ユニットを含む)の設置及び配線については、見積り対象でしょうか。</p>	<p>発注者が準備するEMSの改造、調達、設置・配線については見積り対象外です。</p> <p>出力制御ユニットが必要な場合は、受注者にて調達、設置、配線を行うものとして見積り対象に含めてください。</p>

番号	質問	回答
4	CAD データについて 公表されている PDF ファイル 20230508_KZIR_Bid_04-1 の設備配置関連敷地平面図 の CAD データはありますでしょうか。	参加意向申出者に提供しま す。
5	図面および CAD データについて 現地の標高、雨水流末、用地境界等がわかる図面お よび CAD データはありますでしょうか。	簡易測量結果のみございます ので、参加意向申出者に提供 します。
6	地質調査について 3 箇所の地質調査の詳細がわかる報告書をいただけま すでしょうか。	参加意向申出者に提供しま す。
7	調整池について 仕様兼要求水準書 P6 に調整池の設置は業務範囲外と されておりますが、調整池の設置箇所および構造等が わかる図面はありますでしょうか。	排水対策について受注者にて ご提案ください。
8	既設構造物について 現地に既存フェンス柵（コンクリート柱、単管他）が 壊れかけておりますが、この柵の撤去および処分は対 象外と考えてよろしいでしょうか。	既存フェンス等は残地の予定 で、撤去および処分は対象外 です。
9	技術者要件について 技術者の資格要件をご教示願います。	資格要件は設定しておりませ んが、本事業で有用な有資格 者の配置をご提案ください。
10	地盤調査結果（概要）について 地盤調査結果から『2. 5 m程建設残土の盛土がな されている』と記載されておりますが、盛土内に万が 一コンクリート殻や不明支障物があった場合に別途 撤去等にかかる費用については本工事費の対象外と 考えてよろしいでしょうか。	埋設物の撤去等は、考慮して おりません。支障物があった 場合の対応については関係者 で協議を行います。

以 上