

2026年 5月 22日

回 答 書

事業名：令和8年度 オフサイト型太陽光発電設備整備工事

Q1. 仕様書兼要求水準書に防草シートに関する記載がありません。

不要との認識で宜しいでしょうか？

A1. 維持管理（メンテナンス）に関する最適な提案を求めているため、防草シートの敷設は必須要件としておりません。ただし、敷設の有無や工法、費用対効果、および将来的な維持管理体制については、提案内容の一部として評価の対象といたします。

Q2. 仕様書兼要求水準書 7特記仕様(1)キ JC-STAR★1に関する記述を満足しうるPCSが今年度存在しない場合は、日本製のPCSを使用すれば良い認識で宜しいでしょうか？

A2. 要求水準書に記載の通り、事業期間内にJC-STARの登録が見込まれる製品の選定をお願いいたします。選定にあたっては、事前に製品メーカーへ登録の見込み時期等を確認し、その見解（根拠）を提案書に記載してください。なお、機器選定の妥当性やシステム設計、提案内容全体についても評価の対象といたします。

(注意) 質問及び回答の内容は質問者への個別返信及びホームページで公開します。